

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-12
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugrpn@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432011, тел: 41-03-80 тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

ул. Московская, 2, г. Ульяновск
(место составления акта)

“ 07 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 1

“ 07 ” февраля 20 17 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 1
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Ульяновску УИД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области подполковника в.н. службы А.Н. Евсиевича от 26.12.2017 года № 1.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Согласно проведению плановой, выездной проверки в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад №112 «Град чудес» (МБДОУ ЦРР №112)
(полное и в случае, если имеется, сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки: 16 дней / 12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МБДОУ ЦРР №112 А.А. Бурдина 17.01.2018 г. в 11.00 час.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Гудый Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество (обязательно - при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)
при проведении проверки экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (полное и сокращенное наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации (полное и сокращенное наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации, выданного органом по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ ЦРР №112 А.А. Бурдина

(подпись, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) и в случае отсутствия представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) - при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 112, располагается по адресу: 432006, город Ульяновск, улица Стрелковой, 1 (ИНН 7326020213, ОГРН 1037301154296).

Учреждению принадлежит на праве оперативного управления три 2-х этажных здания соединенных между собой теплыми переходами. Здания детского сада II степени общественной опасности, 1970 года постройки. Общая площадь составляет 1923,5 кв. м. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Территория учреждения огорожена забором из металлической сетки. Подвал отсутствует. Кровля на здании детского сада мягкая. С первого этажа здания имеется 7 эвакуационных выходов. Этажи сообщаются посредством четырех лестничных клеток. С первого этажа здания из групповых ячеек имеется 6 выходов устроенных через оконные проемы на наружным металлическим лестницам. Помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (приемно-контрольный прибор ВЭРС-ПК-24 монтаж 22.08.2017 год, сервисная служба, согласно паспорта на прибор, 10 лет), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, на обслуживание которых заключен договор с ООО «Служба Мониторинга - Ульяновск» договор №3 от 01.01.2018 г. В организации функционирует система мониторинга с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, на техническое обслуживание которого заключен договор с ООО «Служба Мониторинга - Ульяновск» (договор №3 от 01.01.2018 г.). Отопление центральное, водяное. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует (не требуется). Вентиляция естественная. Представлен акт на ввод в эксплуатацию систем вытяжной вентиляции пищеблока от 21.03.2017 года (ООО «Фонд пожарной и гражданской безопасности»). Для целей пожаротушения, помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями в количестве 34 штук). Учет огнетушителей ведется в представленном на обозрение журнале учета и состояния первичных средств пожаротушения. В учреждении имеется декларация пожарной безопасности (рег. № 73-401-365-ТО-3778 от 14.03.2016 г.). На путях эвакуации смонтировано эвакуационное освещение. Разработаны и на видных местах размещены планы эвакуации людей при пожаре. Для производственных и складских помещений учреждения имеется расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности от 2011 г. Для целей наружного пожаротушения на расстоянии 21 м. и 110 м. имеются пожарные гидранты на кольцевом водопроводе D-150 мм.

Руководитель и ответственные лица прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний и требований нормативных правовых актов. В учреждении организации имеются приказы и распоряжения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в помещениях. Противопожарный режим установлен согласно действующими приказами и инструкциями, определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и знаний по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные за их проведение. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара. Инструктаж по мерам пожарной безопасности с персоналом проводится своевременно, под роспись в журнале проведения инструктажей, сотрудники обучены действиям при возникновении пожара.

В ходе проведения плановой выездной проверки с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченных органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

выхода)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проведенных органами государственного пожарного надзора, отсутствует (заключается при проведении выездной проверки).



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Е.В. Гуляй

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Заведующий МБДОУ ЦРП №12 А.А. Бурдина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” февраля 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: